

國立陽明大學「圖書資訊大樓及傳統醫學大樓周邊道路暨景觀改善工程」、「男生第三宿舍整修工程」暨「新醫學系館暨教師發展中心前

廣場空間再利用改善工程」公聽說明會議紀錄

壹、時間：九十五年四月二十四日（星期一）下午六時三十分

地點：活動中心第一會議室

會議紀錄：廖佩芬

貳、主席：魏總務長燕蘭

參、出席人員：詳出席簽到表。

肆、各單位報告：略。

伍、綜合提問：

一、圖書資訊大樓及傳統醫學大樓周邊道路暨景觀改善工程案

1. 籃球場旁綠帶與生活廣場間連絡通道有門禁管制及現有橫拉鐵門開啟不順？

答覆：整體考量門禁管制的方式，現有橫拉鐵門開啟不順部份將於本規劃內容內改善。

2. 籃球場旁綠帶過於陰暗，請增設夜間照明？

答覆：籃球場旁綠帶將配合本案進行改善，並設置足夠之夜間照明。

3. 圖資大樓北側及東側汽車停車格舖面將更換，請設計單位注意其停車出入淨寬是否足夠，且花台及植栽穴設置角度易造成停車不易？

答覆：圖資大樓周邊之汽車停車位設置均依法規規範要求，停車難易度應與一般停車場一致，為更便於停車，擬將停車場周邊之花台及植栽穴設置角度改為圓弧型。

4. 圖資大樓北側新增之人行道，因人行增加易產生噪音？

答覆：圖資大樓北側新增之人行道，規劃於人行道內側至圖書館大樓間綠帶增設規劃阻隔干擾之植栽，同時亦不妨礙圖書館1樓內部光亮度。

5. 圖資大樓東北側機車位，無人行道設置連結至傳醫大樓？

答覆：將規劃設置人行道連結至圖資大樓與傳醫大樓間空橋下方。

6. 因應傳醫大樓下方機車停車位取消，是否可於圖資大樓北側、東北側及東側機車位上方設置美觀之機車棚？

答覆：將在後續規劃案中提送機車棚構想，依程序另案辦理。

7.圖資周邊新設之交通標誌系統，請注意是否合乎規定？

答覆：將重新檢視設置是否符合規定；並配合修正。

8.圖資大樓連結傳醫大樓天橋下方之人行穿越道地坪，請規劃適合之材質鋪面？

答覆：將整體規劃適合之地坪材質。

二、男生第三宿舍整修工程案

1.對於浴室內的排水設施部份是否可以改善？

璦年建築師事務所：將納入本案進行檢討，並於預算範圍內考量相關工作執行。

2.是否淋浴間可以設計成乾濕分離的型式？

璦年建築師事務所：將再行檢討於既有淋浴間水泥隔間空間尺寸限制內，做到乾溼分離規劃之可行性。

3.是否可以將宿舍大門改為電動門？

璦年建築師事務所：經檢討，可將一樓入口大門規劃為自動門，三樓入口大門規劃為手動推開門，地下室入口處則維持原有防火門。

三、新醫學系館暨教師發展中心前廣場空間再利用改善工程案

1.是否可以將廣場設計成較具親切性的空間？

張文正建築師：本案基地僅有 50mx25m, 尺度上已是非常親切性的空間。

2.地坪鋪面的高壓混凝土磚是否容易滑倒，夜間照明部份是否有加強的設計？

張文正建築師：本案設計已經考量夜間照明及不易濕滑之鋪面。

3.本案設計是否有考慮到行動不便者的設施？

張文正建築師：本設計有考量行動不便者之設施，由行政大樓的行動不便者電梯經由行政大樓與廣場間的天橋至本廣場可藉由坡道至新醫學館暨教師發展中心大樓。

4.本基地內有兩株銀杏樹，本設計對於銀杏樹的設計為何？

張文正建築師：建議移植他處。

陸、決議：上述意見將請軒竹園藝工程公司、璦年建築師事務所、張文正建築師

事務所各設計規劃單位參辦。

柒、散會：95年4月24日下午九點十五分